

彰化縣衛生局110年10月份第1次游泳池水質抽驗結果清冊

自主管理燈號	游泳場所名稱	游泳池別	酸鹼值	自由有效餘氯	細菌檢查		結果判定	抽驗日期
			6.5-8.0		<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	彰化縣彰化市中山國民小學	大池	7.05	1.49	<1	<1	合格	1101018
●	南興游泳池	室內池	7.01	1.96	<1	<1	合格	1101018
●	員林四季游泳池運動生活館	室內池	7.59	2.16	1	<1	合格	1101018
		室外大池	7.27	1.45	2	<1		
		室外中池	7.21	1.45	2	<1		
●	國立和美實驗學校	大池	7.50	1.09	<1	<1	合格	1101018
●	彰北ABC泳健世界	室內池	7.53	2.94	<1	<1	合格	1101018
		室外池	7.00	2.11	<1	<1		
●	彰南國民運動中心	游泳池	7.44	1.24	<1	<1	合格	1101018
		兒童池	7.27	1.80	<1	<1		
●	福樂室內溫水游泳池	大池	7.69	1.67	240	<1	合格	1101018
		小池	7.32	1.43	<1	<1		
●	活力泳健水世界室內溫水游泳池	大池	7.23	1.58	5	<1	合格	1101019
		小池	7.00	1.62	6	<1		
●	明道大學附設游泳池	大池	7.59	1.39	<1	<1	合格	1101019
●	彰南游泳訓練中心	大池	7.32	1.03	<1	<1	合格	1101019
●	彰化縣立鹿港國民中學	大池	7.37	0.92	56	<1	不合格	1101019
●	國立鹿港高級中學	大池	7.44	0.95	88	34	不合格	1101019
●	樂樂游泳池	大池	7.28	1.37	<1	<1	合格	1101019
		小池	7.36	1.45	<1	<1		
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國小	標準池	7.70	1.02	18	<1	合格	1101020
●	西湖健康館	左大池	7.95	2.01	<1	<1	合格	1101020
		右大池	7.55	1.30	<1	<1		
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.41	1.14	<1	<1	合格	1101020
●	彰化縣彰北國民運動中心	溫水池	7.41	3.60	<1	<1	不合格	1101020

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 ●	70 分以下	每週 1 次	連續 4 次抽驗結果合格，即提升至黃燈警示。
黃燈 ●	79-70	1 個月 1 次	1.當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2.連續抽驗 2 次合格，即提升至綠燈。
綠燈 ●	80 分以上	2 個月 1 次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。