

彰化縣衛生局110年11月份第3次游泳池水質抽驗結果清冊

自主管理燈號	游 泳 場 所 名 稱	游 泳 池 別	酸 鹼 值	自由有效餘氯	細 菌 檢 查		結果判定	抽驗日期
			6.5-8.0	1.0-3.0	一般細菌殖數	大腸桿菌		
	彰化縣立鹿港國民中學	大池	7.79	1.87	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml	合格	1101207

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 	70 分以下	每週 1 次	連續 4 次抽驗結果合格，即提升至黃燈警示。
黃燈 	79-70	1 個月 1 次	1.當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2.連續抽驗 2 次合格，即提升至綠燈。
綠燈 	80 分以上	2 個月 1 次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。