

彰化縣衛生局114年3月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理 燈號	游 泳 場 所 名 稱	游 泳 池 別	酸 鹼 值	自由有效 餘氯	細 菌 檢 查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5~8.0	1.0~3.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.21	1.56	2	<1	合格	3月3日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.44	1.98	<1	<1	合格	3月3日
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.26	0.09	1200	<1	不合格	3月10日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.40	2.08	<1	<1	合格	3月12日
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.36	0.10	2	<1	不合格	3月17日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.70	2.12	<1	<1	合格	3月19日
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.05	0.05	2	<1	不合格	3月24日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.59	1.81	5	<1	合格	3月24日
●	樂樂游泳池	大池	7.89	1.21	<1	<1	合格	3月25日
●	彰化縣立二林高級中學	大池	7.07	1.46	<1	<1	合格	3月31日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.68	2.17	<1	<1	合格	3月31日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 ●	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 ●	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 ●	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。