

彰化縣衛生局114年4月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理 燈號	游泳場所名稱	游泳池別	酸鹼值	自由有效 餘氯	細菌檢查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌殖數	大腸桿菌		
					<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	6.85	5.00	<1	<1	不合格	4月14日
●	員林四季游泳池運動生活館	室外池	7.45	1.47	<1	<1	合格	4月14日
●		室內池	7.52	1.43	<1	<1	合格	4月14日
●	海洋森林游泳氣身館	冷水池	7.89	2.38	52	<1	合格	4月14日
●		標準池	7.82	2.98	47	<1	合格	4月14日
●		兒童池	7.67	1.20	2	<1	合格	4月14日
●	福樂室內溫水游泳池	大池	7.97	2.01	110	<1	合格	4月14日
●		小池	7.92	2.54	3	<1	合格	4月14日
●	彰南運動休閒園區	大池	7.96	2.72	<1	<1	合格	4月14日
●	國立彰化女子高級中學	教學池	7.95	1.41	<1	<1	合格	4月15日
●	樂樂游泳池	大池	7.48	1.95	3	<1	合格	4月15日
●		小池	7.35	1.72	<1	<1	合格	4月15日
●	彰北ABC泳健世界	室內池	7.06	1.57	5	<1	合格	4月15日
●		室外池	7.10	2.16	1	<1	合格	4月15日
●	國立和美實驗學校	大池	7.17	1.70	<1	<1	合格	4月15日
●	國立鹿港高級中學	大池	7.81	1.09	<1	<1	合格	4月15日
●	彰化縣立鹿港國民中學	大池	7.87	1.77	<1	<1	合格	4月15日
●	彰化縣立二林高級中學	大池	7.41	1.31	10	<1	合格	4月15日
●	西湖健康館	左大池	7.31	2.59	<1	<1	合格	4月15日
●		右大池	7.15	1.92	<1	<1	合格	4月15日
●	活力泳健水世界室內溫水游泳池	25米大池	7.41	1.21	1	<1	合格	4月16日
●		25米小池	6.97	1.65	<1	<1	合格	4月16日
●	彰北國民運動中心	溫水池	7.44	1.37	1	<1	合格	4月16日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.91	2.86	<1	<1	合格	4月16日
●	南興游泳池	室內池	7.64	2.00	1	<1	合格	4月16日
●	彰化縣立陽明國民中學	大池	8.25	1.35	<1	<1	不合格	4月16日
●	彰化縣彰化市中山國民小學	大池	7.27	2.43	<1	<1	合格	4月16日
●	彰化師範大學	溫水游泳池	7.69	1.10	1	<1	合格	4月16日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 ●	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 ●	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 ●	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。