

彰化縣衛生局114年7月份浴池水質抽驗結果清冊

自主管理燈號	彰化縣衛生局114年7月份浴池水質抽驗結果清冊	游泳池別	酸鹼值	細菌檢查		結果判定	抽驗日期
				一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5~8.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
	海洋森林游泳氧身館	超音波池	5.94	25	<1	不合格	7月28日
	香港商世界健身有限公司-員林分公司	SPA池-男	7.27	1	<1	合格	7月28日
		SPA池-女	7.29	<1	<1	合格	7月28日
	福樂室內溫水游泳池	SPA池	7.37	<1	<1	合格	7月28日
	南興游泳池	按摩池	6.98	1	<1	合格	7月29日

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。