

彰化縣衛生局115年2月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理燈號	游泳場所名稱	游泳池別	酸鹼值	自由有效餘氯	細菌檢查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5-8.0	1.0-3.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	彰化縣彰化市中山國民小學	大池	7.44	2.76	<1	<1	合格	2月9日
●	彰北國民運動中心	溫水池	7.72	3.50	1	<1	不合格	2月9日
●	彰化縣立陽明國民中學	大池	7.32	1.84	260	<1	合格	2月9日
●	福樂室內溫水游泳池	大池	8.03	1.41	<1	<1	不合格	2月9日
●		小池	7.90	2.63	<1	<1	合格	2月9日
●	海洋森林游泳氣身館	冷水池	7.90	1.45	<1	<1	合格	2月9日
●		標準池	7.73	1.76	<1	<1	合格	2月9日
●	西湖健康館	左大池	7.22	2.70	<1	<1	合格	2月9日
●		右大池	7.39	1.72	2	<1	合格	2月9日
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.02	1.04	10	<1	合格	2月9日
●	南興游泳池	室內池	6.93	0.23	1	<1	不合格	2月9日
●	彰北ABC泳健世界	室內池	6.94	3.42	<1	<1	不合格	2月9日
●		室外池	6.76	2.60	<1	<1	合格	2月9日
●	彰化縣立鹿港國民中學	大池	7.74	1.26	2	<1	合格	2月10日
●	活力泳健水世界室內溫水游泳池	25米大池	7.19	2.93	1	<1	合格	2月10日
●		25米小池	6.79	1.61	2	<1	合格	2月10日
●	樂樂游泳池	大池	7.38	1.86	<1	<1	合格	2月10日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	8.19	1.46	1	<1	不合格	2月10日
●	員林四季游泳池運動生活館	室外池	7.64	1.63	<1	<1	合格	2月10日
●		室內池	7.50	1.98	<1	<1	合格	2月10日
●	彰南運動休閒園區	大池	7.97	2.66	<1	<1	合格	2月10日
●	彰南國民運動中心	游泳池	6.92	1.14	36	<1	合格	2月10日
●		兒童池	7.27	1.41	1	<1	合格	2月10日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 ●	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 ●	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 ●	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。