

彰化縣衛生局115年4月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理燈號	游泳場所名稱	游泳池別	酸鹼值	自由有效餘氯	細菌檢查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌菌數	大腸桿菌		
			6.5-8.0	1.0-3.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	彰南國民運動中心	游泳池	7.60	2.99	<1	<1	合格	4月13日
●		兒童池	7.49	1.51	11	<1	合格	4月13日
●	海洋森林游泳氣身館	冷水池	7.63	1.22	3	<1	合格	4月13日
●		溫水池	7.47	2.41	1	<1	合格	4月13日
●		兒童池	7.42	1.48	4	<1	合格	4月13日
●	西湖健康館	左大池	7.41	2.25	<1	<1	合格	4月13日
●		右大池	7.49	1.52	<1	<1	合格	4月13日
●	彰南運動休閒園區	大池	7.53	2.34	1	<1	合格	4月13日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.29	1.46	<1	<1	合格	4月13日
●	彰化縣彰化市中山國民小學	大池	7.49	2.12	6	<1	合格	4月13日
●	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.28	1.71	26	<1	合格	4月13日
●	彰化縣立二林高級中學	大池	7.46	1.92	<1	<1	合格	4月13日
●	彰北國民運動中心	溫水池	7.32	1.83	16	<1	合格	4月14日
●	樂樂游泳池	大池	7.63	1.04	<1	<1	合格	4月14日
●		小池	7.67	1.71	2	<1	合格	4月14日
●	彰化縣立鹿港國民中學	大池	7.30	1.14	<1	<1	合格	4月14日
●	彰北ABC泳健世界	室內池	7.25	2.43	<1	<1	合格	4月15日
●		室外池	7.15	2.99	2	<1	合格	4月15日
●	健興游泳池	練習池	8.05	1.71	<1	<1	不合格	4月15日
●		標準池	8.06	1.63	2	<1	不合格	4月15日
●	活力泳健水世界室內溫水游泳池	25米大池	6.95	1.64	<1	<1	合格	4月15日
●		25米小池	6.82	1.15	1	<1	合格	4月15日
●	福樂室內溫水游泳池	大池	7.83	1.43	<1	<1	合格	4月15日
●		小池	7.73	1.95	1	<1	合格	4月15日
●	彰化縣立陽明國民中學	大池	7.32	1.49	1	<1	合格	4月15日
●	員林四季游泳池運動生活館	室外池	7.26	1.14	3	<1	合格	4月15日
●		中池	7.39	2.12	<1	<1	合格	4月15日
●		兒童池	7.41	1.43	1	<1	合格	4月15日
●		室內池	7.14	1.43	<1	<1	合格	4月15日
●	南興游泳池	室內池	6.98	2.49	1	<1	合格	4月15日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 ●	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 ●	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 ●	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。