

彰化縣衛生局115年7月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理 燈號	游 泳 場 所 名 稱	游 泳 池 別	酸 鹼 值	自由有效 餘氯	細 菌 檢 查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5-8.0	1.0-3.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	彰南國民運動中心	游泳池	7.03	1.50	8	<1	合格	7月13日
●	小墾丁水上休閒世界	人造海浪池	7.58	1.42	4	<1	合格	7月14日
●		兒童池	7.43	0.80	800	<1	不合格	7月14日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈 ●	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈 ●	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈 ●	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。