

彰化縣衛生局115年9月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理 燈號	游 泳 場 所 名 稱	游 泳 池 別	酸 鹼 值	自由有效 餘氯	細 菌 檢 查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5-8.0	1.0-3.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
●	和美全民運動館	大池	6.98	0.95	1	<1	不合格	9月21日
●	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.93	2.45	<1	<1	合格	9月22日
●	彰南國民運動中心	游泳池	7.46	1.66	450	<1	合格	9月22日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈 號 別	考 核 總 成 績	稽 查 頻 率	後 續 管 理
紅 燈 ●	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃 燈 ●	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠 燈 ●	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。