彰化縣衛生局115年10月份泳池水質抽驗結果清冊

自主管理燈號	游泳場所名稱	游泳池別	酸鹼值	自由有效餘氯	細菌檢查		結果判定	抽驗日期
					一般細菌殖數	大腸桿菌		
			6.5~8.0	1.0-3.0	<500 CFU/ml	<1 CFU/100ml		
綠	彰化縣彰化市中山國民小學	大池	7.38	2.92	1	<1	合格	10月12日
綠	海洋森林游泳氧身館	冷水池	7.95	1.15	20	<1	合格	10月12日
綠		標準池	7.39	2.04	9	<1	合格	10月12日
綠		兒童池	7.34	1.84	<1	<1	合格	10月12日
紅	彰南國民運動中心	游泳池	7.49	2.20	5	<1	合格	10月12日
綠		兒童池	7.36	1.69	35	<1	合格	10月12日
綠	福樂室內溫水游泳池	大池	7.65	2.89	1	<1	合格	10月12日
黃		小池	7.50	**5.00**	<1	<1	**不合格**	10月12日
綠	彰南運動休閒園區	大池	7.66	1.90	1	<1	合格	10月12日
綠	員林四季游泳池運動生活館	室外池	7.00	1.38	<1	<1	合格	10月12日
綠		室內池	6.82	1.22	<1	<1	合格	10月12日
綠		中池	6.87	1.38	<1	<1	合格	10月12日
綠		兒童池	6.97	1.32	1	<1	合格	10月12日
綠	彰化縣溪湖鎮媽厝國民小學	標準池	7.85	2.78	17	<1	合格	10月13日
綠	國立鹿港高級中學	大池	7.16	2.50	<1	<1	合格	10月13日
綠	國立溪湖高級中學	大池	7.14	2.06	<1	<1	合格	10月13日
綠	彰化縣立鹿港國民中學	大池	7.63	2.28	7	<1	合格	10月13日
綠	樂樂游泳池	大池	7.29	2.08	<1	<1	合格	10月13日
綠		小池	7.27	2.19	1	<1	合格	10月13日
綠	西湖健康館	左大池	7.38	2.03	1	<1	合格	10月13日
綠		右大池	7.45	2.22	1	<1	合格	10月13日
紅	彰化縣彰化市泰和國民小學	教學池	7.49	**0.98**	3	<1	**不合格**	10月14日
綠	彰化縣立陽明國民中學	大池	7.48	1.12	62	<1	合格	10月14日
綠	南興游泳池	室內池	6.96	1.55	<1	<1	合格	10月14日
綠	彰北國民運動中心	溫水池	7.67	2.58	2	<1	合格	10月14日
綠	活力泳健水世界室內溫水游泳池	25米大池	7.92	1.91	1	<1	合格	10月14日
綠		25米小池	7.86	1.84	<1	<1	合格	10月14日
紅	和美全民運動館	大池	7.01	2.15	1	<1	合格	10月14日
綠		兒童池	7.33	2.83	<1	<1	合格	10月14日
綠	彰北ABC泳健世界	室內池	6.64	2.40	2	<1	合格	10月14日
綠		室外池	6.72	2.53	1	<1	合格	10月14日
綠		兒童池	6.52	2.60	<1	<1	合格	10月14日
黃	欣像游泳學院	溫水游泳池	6.80	**0.76**	5	<1	**不合格**	10月14日

備註：自主管理燈號為衛生局衛生管理稽查抽驗之參考，會隨每月水質檢驗結果變動。

燈號別	考核總成績	稽查頻率	後續管理
紅燈	70分以下	每週1次	連續4次抽驗結果，即提升至綠燈警示。
黃燈	79-70	1個月1次	1. 當次抽驗結果不合格，即降至紅燈警示。 2. 連續抽驗2次合格，即提升至綠燈。
綠燈	80分以上	2個月1次	當次抽驗結果不合格，即降至黃燈警示。